



DISTANZE MINIME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DEI SERBATOI

SERBATOI FINO A 0,3 MC	FUORI TERRA	INTERRATO
CONFINE DI PROPRIETA'	1,5	0,75
FABBRICATI	2,5	1,25
APERTURE DI FOGNA	2,5	1,25
VEGETAZIONE	5	5
ESERCIZI PUBBLICI(UFFICI,ALBERGHI, SCUOLE, CINEMA, LUOGHI DI CULTO)	5	5
DEPOSITI INFIAMMABILI	5	5
LINEE FERROVIARIE	5	5
LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE (PROIEZIONE VERTICALE)	5	2,5
AUTOBOTTE GPL (in occasione del rifornimento)	5	5
SERBATOI DA 0,3 A 5 MC	FUORI TERRA	INTERRATO
CONFINE DI PROPRIETA'	3	1,5
FABBRICATI	5	2,5
APERTURE DI FOGNA	5	2,5
VEGETAZIONE	5	5
ESERCIZI PUBBLICI(UFFICI,ALBERGHI, SCUOLE, CINEMA, LUOGHI DI CULTO)	10	5
DEPOSITI INFIAMMABILI	10	10
LINEE FERROVIARIE	15	15
LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE (PROIEZIONE VERTICALE)	15	7,5
AUTOBOTTE GPL (in occasione del rifornimento)	5	5
SERBATOI SUPERIORI A 5MC	FUORI TERRA	INTERRATO
CONFINE DI PROPRIETA'	6	3
FABBRICATI	15	7,5
APERTURE DI FOGNA	15	7,5
VEGETAZIONE	5	5
ESERCIZI PUBBLICI(UFFICI,ALBERGHI, SCUOLE, CINEMA, LUOGHI DI CULTO)	22	11
DEPOSITI INFIAMMABILI	22	11
LINEE FERROVIARIE	15	15
LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE (PROIEZIONE VERTICALE)	15	15
AUTOBOTTE GPL (in occasione del rifornimento)	5	5